

# CSTB

le futur en construction

DEPARTEMENT SECURITE  
STRUCTURES ET FEU  
Réaction au feu



## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement  
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99, modifié)

**N° RA07-0502**

Valable 5 ans à compter du 05 décembre 2007

**Matériau présenté par :** SAINT GOBAIN ISOVER  
18 avenue d'Alsace  
92400 LA DEFENSE  
FRANCE

**Marque commerciale :** CLIMAVER 274 ou PRIMITIF 2V M0

**Description sommaire :**  
Panneau en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable)  
revêtu sur la face apparente d'un voile de verre noir et sur l'autre face d'un voile de verre jaune  
renforcé par des fils de verre.  
Masses volumiques nominales de la laine de verre : 50 à 62 kg/m<sup>3</sup>.  
Epaisseurs nominales : 25 à 40 mm.  
Coloris de la laine de verre : jaune.

**Nature de l'essai :** Essai par rayonnement  
Détermination de la chaleur de combustion (PCS)

**Classement :** **M0** valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

**Durabilité du classement (Annexe 2 - Paragraphe 5) :** Non limitée a priori,  
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA07-502 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.1118-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 05 décembre 2007

Le Technicien  
Responsable de l'essai

David BETTOJA

Le Responsable de l'activité  
Réaction au Feu

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL : 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2  
TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr  
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS