



CONTROLLO VELOCITA' VENTILATORE
FAN SPEED CONTROL
230VAC - 50Hz
4x1,5mmq

ALIMENTAZIONE VENTILATORI
(permanente)
FANS POWER SUPPLY
(permanent)
230VAC - 50Hz
3x2,5mmq

LEGENDA

I = VELOCITA' MINIMA - MIN SPEED
II = VELOCITA' MEDIA - MED SPEED
III = VELOCITA' MASSIMA - MAX SPEED
C1-C2 = CONDENSATORI - CAPACITORS
Com = COMUNE - COMMON
L = FASE - PHASE
N = NEUTRO - NEUTRAL
M1-M2 = MOTORE VENTILATORE - FAN MOTOR (TYPE 230VAC - MAX 900W+900W)
PE = CONDUTTORE DI PROTEZIONE - PROTECTIVE CONDUCTOR
XA1-XA2 = CASSETTA DI CONNESSIONE - BOX CONNECTION
XA3 = MORSETTIERA - TERMINAL BOARD
KA1-KA2-KA3 = RELE' FINDER - RELAY FINDER (TYPE 22.22 - 230VAC - 20A)

Rev.	Date	Drawn	Approved
2	14-09-07	Canevese M.	Pasini M.

Title
UNITA' TRATTAMENTO ARIA CANALIZZATA MODELLO 70
DUCTABLE AIR TREATMENT UNIT MODEL 70

Drawing NO.	B-96rev1
Sheet NO.	1
Total sheets	2

ATTENZIONE: L'UNITÀ NON PUÒ LAVORARE A BOCCA LIBERA.

Il funzionamento senza canale in aspirazione/mandata provoca la bruciatura del motore. L'unità deve lavorare con una contropressione minima di almeno 60 Pa.

ATTENTION: THE UNIT SHOULD NOT FUNCTION WITHOUT INLET/OUTLET DUCTS.

The operation without ducts can cause a motor burn-out. The unit shall work with a minimum air pressure drop of 60 Pa.

ACHTUNG: DER BETRIEB OHNE ANSAUG-UND ZULUFT.

Kanäle ist nicht zulässig da es zum Ausbrennen des Motors kommen kann. Es wird empfohlen mit einen gegen Druck von mindestens 60 Pa zu operieren.

ATTENTION: L'UNITÉ PEUT PAS TRAVAILLER SANS PLENUMS.

Le fonctionnement sans plenums aspiration/soufflage cause le brûlement du moteur. Il faut que l'unité travaille avec une perte de charge air minimal de au moins 60 Pa.